

スモレンスキ[®]

グランドフートバルブ

「設置・試運転要領書」

◆設置（配管レイアウト等）の手引

①ポンプサクション配管の勾配について

②呼水ラインの位置（エア残留防止）

③グランドフート弁前後の容積比率（ $V1/V2$ ）

④点検時の水抜き弁及び呼水用エア抜き弁の設置

⑤水槽内の液面切れ

⑥水槽を空にした場合の再スタート（呼水等）

◆試運転（メンテナンス等）の手引

⑦ポンプグランド部の漏洩点検

⑧ポンプ2次側の抵抗を下げる

⑨吸い込み管フランジの気密（増し締め）確認

⑩配管内、バルブシート面の異物除去

⑪「呼水&インチャング」で再スタート



【スモレン グランドフートバルブ】 設置・試運転の点検要領

